

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, गाजीपुर।
(E.mail.Id- cd1pwdgzp@gmail.com)

पत्रांक

1064/1001

दिनांक- 18/08/2020

सेवा में,

प्रबन्धक,
सन फलावर पब्लिक स्कूल,
नन्दगंज, गाजीपुर।

विषय:- नेशनल विल्डिंग कोड प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-शून्य दिनांक 30.05.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, उक्त पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट में अंकित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए सन् फलावर पब्लिक स्कूल नन्दगंज गाजीपुर के भवन का निरीक्षण किया गया। तदनुसार चेक लिस्ट में बिन्दुवार आख्या संलग्न करके अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-चेक लिस्ट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
गाजीपुर

हेसा देवी

Manager
Sun Flower Public School
Nandganj-Ghazipur

विद्यालयों में सुरक्षा भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
01	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
02	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
03	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
04	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर है?	नहीं
05	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हां
06	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हां नहीं
07	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
08	क्या मुख्य पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मी० है?	हां
09	क्या भवन की छत RCC की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी है?	RCC निर्मित
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हां
11	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों के छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हां
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.0 मी एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हां
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 % है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग किया गया है?	हां
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी एवं ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हां
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो दो स्टेजर बीम (जीनें) का प्राविधान है?	हां
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीनें की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी ट्रेड 300 मिमी तथा राइजर 150 मिमी है?	हां

सुंसा देवी
Manager
 Sun Flower Public School
 Nandganj-Ghazipur

19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस की व्यवस्था है?	हां
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स स्थापित है?	हां

आधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो 0 नि 0 वि 0
गाजीपुर

इंसा देवी
Manager
Sun Flower Public School
Nandganj-Ghazipur